

Classificazione 2026 cavi coassiali



Altri parametri di sicurezza



Come scegliere il tipo di cavo coassiale in base all'ambiente in cui va installato:

	Classificazione	Principali luoghi di installazione	Livello di rischio
PRESTAZIONI ELEVATE PRESTAZIONI BASE	B2_{ca} - s1a, d1, a1	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e difficoltà di esodo - Aerostazioni - Stazioni ferroviarie - Stazioni marittime - Metropolitane - Gallerie stradali - Gallerie ferroviarie	ALTO
	C_{ca} - s1b, d1, a1	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e facilità di esodo - Strutture sanitarie - Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere - Palestre e centri sportivi - Strutture hospitality (B&B, alberghi, pensioni, villaggi, residenze turistico-alberghiere, ecc.) - Scuole di ogni ordine e grado e tipo - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio - Aziende ed uffici con elevato numero di persone presenti - Biblioteche e archivi - Musei, gallerie d'arte, esposizioni e mostre - Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 mt.	MEDIO
	C_{ca} - s3, d1, a3	Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e difficoltà di esodo - Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 mt. - Sale d'attesa - Bar e ristoranti - Studi medici	BASSO
	E_{ca}	Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e facilità di esodo Altri luoghi: installazioni non previste nei punti di cui sopra e dove il rischio d'incendio e pericolo per persone e/o cose e/o animali risulta molto basso.	MOLTO BASSO

